

Montážny návod ID-1 pre núdzové výstupné tlačidlo model REF.1, KR1 – trieda IP44

Typové označenie: **ABK – 900A**

Elektrická charakteristika:

- mikrospínač s postriebnými kontaktami
- max. odpor kontaktu: 50 mOhm
- odporúčané napätie: 12 V AC alebo DC
- pre AC napätie, frekvencia je 45/65 Hz

Max. napätie - odolnosť voči záťaži:
50 VAC alebo 30 VDC – 8 A



Zapojenie: únikové tlačidlo sa zapojí (nákres A) do série napájania elektromagnetického zámku alebo inverzného elektromechanického zámku (svorka 1, 2 alebo 1A, 2A). Po rozbití krycieho skla sa spínač rozopne a zámok zostane odblokovaný (bez napätia). Na svorku 3 alebo 3A je možné pripojiť napr. sirénu, signalizáciu apod.

Testovanie:

Vložením testovacieho kľúča sa uvoľní sklo a umožní sa testovanie spínača. Po uvedení tlačidla do prevádzky nenechávajte testovací kľúč pri tlačidle.

Pri inštalácii krycieho skla ho pred vsunutím jemne nahnite – pozri nákres B.

Spôsob montáže:

Zápusťná montáž: - vhodné do akejkoľvek škatule pre jednozásuvku s upevňovacími otvormi vzdialenými od seba 60mm (vzdialenosť medzi stredovými bodmi otvorov). Odporúčaná hĺbka je 25 mm.

Povrchová montáž: možnosť výberu z plastových a kovových montážnych krabíc.

Plastová krabica: Pokiaľ je dodávaná spolu s tlačidlom, balenie obsahuje šablónu pre označenie montážnych otvorov - pozri nákres C, D, E.


Svorkovnica

Svorkovnica je prispôbena pre pripojenie jedného vodiča na jednu svorku, max. 2,5 mm² plocha.





Balenie obsahuje:

- núdzové tlačidlo ABK-900A
- škatuľa pre povrchovú montáž
- krycie sklo
- montážne skrutky
- testovací kľúč

Možnosť dokúpiť: priehľadný plastový kryt s otvorom pre plombu ABK-900A KRYT
(viď foto hore – tlačidlo s krytom)



Zapojenie kontaktov tlačidla pri vsunutom krycom skle.



RYS®

vstupné komunikačné
a zábranové systémy
autor projektu
BEZPEČNÉ BYVANIE RYS®

predajňa a otváracia doba:
Marínčkova 3, 821 09 Bratislava 2
Po-Št: 08.30 - 16.45 h., Pia: 08.30 - 14.15 h.,
Obed, prestávka: 12.15 - 13.00 h.

tel: 02-53412923, 02-53417104
fax: 02-53417096, e-mail: rys@rys.sk
www.rys.sk
www.bezpecnebyvanie.sk